



## Anmälan om tillfällig övernattnig

Skickas till

Lilla Edets kommun  
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
463 80 Lilla Edet

### Sökande/Ansvarig ledare

Person-/Företagsnamn		Person-/Organisationsnummer	
Utdelningsadress		Postnummer	Postort
Kontaktperson	Telefonnummer		E-postadress

### Fastighet

Fastighetsbeteckning		Anläggningens namn	
Fastighetens adress		Postnummer	Postort
Typ av anläggning			

### Övernattning

Övernattning avser perioden			
Fr o m		T o m	
Lokal			Antal övernattande
Totalt antal övernattande			

Ansvarig ledare intygar att de brandskyddsregler och säkerhetsföreskrifter som anges i Brandskydd vid tillfällig övernattnig i skolor, idrottshallar eller andra lokaler är uppfyllda.

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL)

Datum	Ort	Underskrift	Namnförtydligande
-------	-----	-------------	-------------------

## **Brandskydd vid tillfällig övernattning i skolor, idrottshallar eller andra lokaler**

Det har blivit allt vanligare att skolor, daghem och liknande lokaler används vid tillfällig övernattning. Dessa typer av lokaler är avsedda för verksamheter som ska kunna utrymmas av vakna personer med god lokalkännedom. Sovande personer medför en mer komplicerad utrymningsituation, vilket måste kompenseras med förbättringar av brandskyddet i övrigt.

För att få övernatta i lokaler som normalt inte används som övernattningslokaler ska brandskyddsregler enligt kap 1 uppfyllas och ordningsföreskrifter enligt kap 2 följas. Dessutom ska en anmälan göras till räddningstjänsten.

Anmälan görs genom att anmälningsblanketten nedan fylls i av den ansvarige och faxas eller skickas till räddningstjänsten senast fyra arbetsdagar innan övernattningen sker.

### **Brandskyddsregler**

#### **Brandcellsindelning**

Varje rum eller sammanhängande grupp av rum som används för övernattning skall vara egen brandcell. Korridor som är gemensam del av i övrigt skilda utrymningsvägar, skall vara egen brandcell. Trapphus skall vara egen brandcell.

#### **Branddetektion/utrymningslarm**

Vid övernattningar är det viktigt att ha ett brand- utrymningslarm som motsvarar de aktuella riskerna. Riskerna styrs i huvudsak av antalet övernattande och byggnadens utformning. Lilla Edets Räddningstjänsts bedömning av en skäligen nivå på brand- och utrymningslarmet är enligt följande:

#### Vid färre än 10 sovande:

Brand- och utrymningslarmet kan bestå av brandvarnare som övervakar utrymmen där övernattning sker samt intilliggande utrymmen och tillhörande utrymningsvägar. Brandvarnarna skall vara sammankopplade så att samtliga larmar vid indikation av rök.

#### Vid färre än 50 sovande, eller färre än 100 sovande i markplan:

Godkänt brand- och utrymningslarm skall finnas. Larmet behöver ej vara vidarekopplat till räddningstjänsten eller SOS. Vid ett internt larm ska rutiner finnas för att larma manuellt.

#### Vid 100 sovande eller fler:

Godkänt brand- och utrymningslarm skall finnas och vara vidarekopplat till räddningstjänsten via SOS.

### **Utrymning**

#### Utgångar

Varje brandcell skall ha tillgång till två av varandra oberoende utgångar. Samtliga dörrar i utrymningsväg skall vara öppningsbara inifrån utan nyckel eller annat verktyg.

#### Personantal

Antal personer som kan övernatta per brandcell är beroende av golvytan och utrymningsdörrarnas bredd. Ett lämpligt riktvärde är 3 m<sup>2</sup> / person, vilket exempelvis ger ca 20 personer per klassrum.

I större lokaler till exempel gymnastiksal bör förläggingsplan upprättas. Förläggningen sker lämpligen i kvarter med breda gångar emellan. Gångarna ska mynna vid utgångarna från lokalen.

#### Utrymningsskyltar

Utrymningsskyltar skall finnas i erforderlig omfattning. Skyltarna skall vara genomlysta eller efterlysande.

### **Brandspridning i rum för sovande**

Brännbart lättantändligt materiel, exempelvis kartong och dylikt skall minimeras i rum där personer sover. Ytskikt på väggar och tak får ej vara sådant att det medför stor risk för snabbt brandförlopp. Sämre ytskikt än klass III (obehandlat trä) accepteras ej.

### **Brandfarlig vara**

Brandfarlig vara får ej hanteras eller förvaras i lokalerna.

### **Brandredskap**

Brandredskap av lämplig typ skall finnas tillgängligt och väl markerat på högst 25 meters gångavstånd. Brandredskapen kan utgöras av inomhusbrandpost eller hand-brandsläckare.

### **Ordningsföreskrifter**

#### Ansvarig

Vid varje övernattningsstillfälle ska det finnas en ledare som är ansvarig för säkerheten samt att reglerna i kapitel 1 och 2 följs. Den ansvariges namn och telefonnummer ska anges på anmälningsblanketten.

#### Bevakning

Om fler än 100 personer övernattar i objektet skall en vaken vakt finnas tillgänglig dygnet runt på markerad plats. Vakten skall under tiden 22.00 - 06.00 utföra minst två bevakningsronder jämt fördelat under natten. Alarmeringsmöjlighet med telefon skall finnas. Anslag med text "Vid nödsituation ring 112" skall finnas uppsatt. Vakten skall ha tillgång till en förläggningsplan med aktuella uppgifter om antalet personer per rum.

#### Information

Samtliga övernattande personer skall informeras om de regler och föreskrifter som gäller vid övernattnings i byggnaden. Informationen skall bland annat omfatta

- utrymningsvägarnas placering
- brandredskapens placering
- brand- och utrymningslarm
- hur man ska agera då brand upptäcks eller då signal ljuder från brandlarmet
- uppsamlingsplats utanför byggnaden
- ordningsreglerna enligt nedan

### **Ordningsregler**

Dörrar mellan trapphus och korridor skall vara stängda. Det gäller ej dörrar försedda med rökdetektorstyrda magnethållare som släpper dörren (varvid den stängs) vid utlöst brandlarm.

Rökning är förbjuden i hela byggnaden.

Bänkar, bord och stolar får ej placeras i korridor eller trapphus. Uppställning görs i outnyttjade låsbara utrymmen.

Matlagning, kaffekokning och liknande är förbjudet i hela byggnaden utom i därför avsedda lokaler (exempelvis skolkök och skolmatsal).

Sopsäckar och annat brännbart eller belamrande material placeras på därför avsedda platser.

Uppställning av husvagnar, container eller dylikt får ej ske närmare byggnaden än 6 meter.

Uppställning får ej hindra brand- och ambulansfordon